

Pohjanmaan pelastuslaitos  
aluepalopäällikkö Jarmo Peltonen  
Sepänkyläntie 14-16  
65100 Vaasa

*Viite: Määräaikainen palotarkastus 29.11.2021, pöytäkirjanro 78789*

## Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma

Vaasan Kaupunginsairaalaan, pääterveysasemalle ja Ta:lle suoritettiin määräaikainen palotarkastus, josta laaditussa pöytäkirjassa (78789) pelastusviranomaisen toteaa, että silloisten osastojen 5, 6 ja 7 (nykyiset YLE 1-3) osalta poistumisturvallisuus ei ole riittävällä tasolla. Korjausmääräyksenä annetaan laadittavaksi kolmen kuukauden kuluessa poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma riittävän poistumisturvallisuuden saavuttamiseksi. Sähköpostikeskustelussa 23.3.2022 Markus Råbackin ja Jarmo Peltosen välillä aikarajaa siirrettiin 31.5.2022 saakka.

### Evakuointiharjoitus

9.3.2022 pidettiin poistumisaikalaskelma/evakuointiharjoitus osastolla YLE 1 H Vaasassa. Tilaisuuteen osallistuivat osaston hoitohenkilökuntaa, osastohoitaja Tiina Holmgren, geriatrian ylilääkäri Markus Råback, sekä turvallisuuskouluttaja Kjell Norrgård.

Harjoituksessa laskelmista selviää selkeästi, että hoitohenkilökunta ei kykene pelastaa potilaita kaikista huoneista alle 3 minuutissa, ja laskelmien perusteella arvioitiin, ettei koko osastoa pystytä evakuoimaan alle minuutissa ilman organisaation ulkopuolisten apua. Osaston YLE 1 tilanne pätee myös osastoihin YLE 2-3.

### Suunnitelma poistumisturvallisuuden parantamiseksi

1. Parannetaan henkilökunnan toimintavalmiutta
  - a. säännölliset palo- ja poistumisharjoitukset, erityishuomio pelastuslakanoilla pelastamiseen – toteutus välittömästi
  - b. Varmistetaan henkilökunnan turvallisuusperehdys – toteutus välittömästi
  - c. Toteutetaan säännölliset, vuosittaiset turvallisuuskävelyt ja huolehditaan poistumisturvallisuudesta omavalvonnassa
2. Nopeutetaan palon havaitsemista ja paikantamista
  - a. Selvitetään kiinteistön omistajalta mahdollisuutta asentaa jokaiselle osastolle paloilmoinjärjestelmän osoitteellinen hälytysnäyttö tai kytkeä palohälytykset jo olemassa oleville muiden järjestelmien näytöille käytävissä.
  - b. Palaveri pidetään Vaasaan talotoimen kanssa Pohjanmaan Hyvinvointialueen toimitilastrategian valmistumisen jälkeen kesä 2022



3. Hidastetaan palon ja savun etenemistä
  - a. Selvitetään kiinteistön omistajalta mahdollisuutta asentaa potilashuoneisiin osastoivia ovia, jotka pitävät tulipalon EI15 tai EI30 standardin mukaan. Palaveri pidetään kiinteistöomistajan Vaasaan talotoimen kanssa Pohjanmaan Hyvinvointialueen toimitilastrategian valmistumisen jälkeen kesä 2022
  - b. Selvitetään kiinteistön omistajalta mahdollisuutta rakentaa osastoiva seinä rakennuksen läpi siten, että jää yksi poistumistie jokaiselle palo-osastolle, varustettuna automaattisilla palo-ovilla. Palaveri pidetään kiinteistöomistajan Vaasaan talotoimen kanssa Pohjanmaan Hyvinvointialueen toimitilastrategian valmistumisen jälkeen kesä 2022
  - c. Selvitetään kiinteistön omistajalta mahdollisuutta automaattiseen sammutusjärjestelmään . Palaveri pidetään kiinteistöomistajan Vaasaan talotoimen kanssa Pohjanmaan Hyvinvointialueen toimitilastrategian valmistumisen jälkeen kesä 2022
4. Toiminnassa käytettävien tilojen korvaaminen toisilla tiloilla
  - a. Selvitetään mahdollisuutta korvata nykyiset tilat toisilla tiloilla, Pohjanmaan Hyvinvointialueen toimitilastrategian valmistuu kesällä 2022 ja tämän jälkeen jatkuu työ palveluverkkosuunnitelman kanssa

Vaasassa 30.5.2022

Tommy Forsman  
Toimitilajohtaja  
Pohjanmaan Hyvinvointialueen kuntayhtymä

Jakelu Jarmo Peltonen  
Pohjanmaan pelastuslaitos

Tiedoksi Markus Råbacka, Yliääkäri