



	20.06.2022	Pöytäkirjanro	81 821
Vastaanottaja	Kohde		
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä kirjaamo(at)ovph.fi Hietalahdenkatu 2-4 65130 VAASA	Kaupunginsairaala, pääterveysasema ja Ta Tammikaivontie 4 65100 Vaasa		

Osapuolet

Tommy Forsman toimitilajohtaja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Jarmo Peltonen aluepalopäällikkö, kohteen palotarkastaja

Lausunto

Kohteessa Tammikaivontie 4 suoritettiin 29.11.2021 määräaikainen palotarkastus Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisesti pelastuslain (379/2011) 78 §:n sekä kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 115 §:n perustuen. Valvonta kohdistui pelastuslain 2. ja 3. luvun sekä kemikaaliturvallisuuslain kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä säilytystä koskevien säädösten noudattamiseen. Kohteessa todettiin poistumisturvallisuuteen liittyvä puute josta annettiin korjausmääräys.

Korjausmääräyksessä kohteelle ja toiminnanharjoittajalle annettiin velvollisuus laatia poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma osastoille 5, 6 ja 7. Aikaa annettiin kolme kuukautta, määräajaksi asetettiin 31.3.2022.

Toiminnanharjoittaja haki poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laadintaan jatkoaikaa, jota pelastusviranomaisen myönsi kaksi kuukautta. Uudeksi määräajaksi asetettiin 31.5.2022.

30.5 2022 toiminnanharjoittaja toimitti pelastusviranomaiselle poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman joka on tämän pöytäkirjan liitteenä. Suunnitelmassa toiminnanharjoittaja toteaa, että henkilökunta ei ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia syytymistilasta 2-3 minuutin sisällä.

Pelastusviranomaisen on tutustunut suunnitelmaan.

Toteuttamissuunnitelmassa on useita turvallisuutta parantavia selvitysesityksiä, mutta vain yksi konkreettinen toimenpide, joka kohdisuu henkilökunnan toimintavalmiuden parantamiseen. Suunnitelmassa esille nostetaan palon havaitsemisen nopeuttaminen sekä paikantaminen, palon -ja savun leviämisen estäminen eri menetelmin, sekä käytössä olevien tilojen korvaaminen toisilla tiloilla. Kaikkien vaihtoehtojen selvittäminen on liitetty toimitilastartegiaan jonka tulisi valmistua kesällä 2022.

Johtopäätökset tehdystä toteuttamissuunnitelmasta

Pelastusviranomaisen ei pidä suunnitelmaa riittävällä tavalla poistumisturvallisuutta parantavana. Toteuttamissuunnitelma jättää liikaa tulkintavaraa tuleville toimenpiteille ja niiden aikataululle. Mikäli tilat korvataan toisilla tiloilla, on myös uusien tilojen valinnassa huomioitava riittävä poistumisturvallisuus ja rakennusvalvonnan hyväksyntä tilojen ympärivuorokautiselle hoitolaitoskäytölle.

Koska kohteessa järjestetään ympärivuorokautista hoitoa-ja hoivaa useille alentuneen toimintakyvyn omaaville henkilöille, joiden poistuminen tulipalotilanteesta potilashuoneesta turvalliseen tilaan tapahtuu yhteisen käytävätilojen kautta, on suunnittelun lähtökohtana pidettävä pahinta tilannetta, jossa tulipalo ei syty potilashuoneessa, vaan osaston yleisissä tiloissa.



20.06.2022

Pöytäkirjanro

81 821

Edellytettävät toimenpiteet

Pelastusviranomaisen toteaa, että esitetyistä keinoista ainoastaan automaattisen sammutuslaitteisto antaa kohteessa oleville potilaille riittävän turvan ja ajan pelastautumiseen kohteesta.

Pelastusviranomaisen edellyttää automaattisen sammutuslaitteiston asentamista kohteeseen (Pelastuslaki 18-21§, 82§). Määräaika 31.12.2023

Kuuleminen ja jatkotoimenpiteet

Asianosaisille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi ja lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista, selvityksistä ja korjausaikataulusta tai -toimenpiteistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Selvitys on toimitettava kirjallisesti 15.07.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen jarmo.peltonen@vaasa.fi.

Pelastusviranomaisen kehottaa ryhtymään edellytettäviin toimenpiteisiin jo kuulemisaikana. Mikäli toimenpiteitä ei saada valmiiksi kuulemisaikana, harkitsee pelastusviranomaisen kuulemisajan päätyttyä tarvetta (pelastuslain 81 §:n mukaisen) velvoittavan määräyksen antamiselle.

Asiaa ei ole ratkaistu tällä pöytäkirjalla, joten kyseessä ei ole sellainen hallintopäätös, josta voisi valittaa. Asia ratkaistaan erillisellä päätöksellä kuulemiseen varatun ajan jälkeen. Selvityksen tai selityksen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

aluepalopäällikkö
Jarmo Peltonen

Jakelu

Tommy Forsman Pohjanmaan hyvinvointialue kuntayhtymän toimitilajohtaja
Markus Råback koti- ja laitoshoidon ylilääkäri
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen